

横峰县应急管理局文件

横应急函〔2019〕1号

横应急议字〔2020〕01号

分类：B

关于县第十六届人大五次会议第37号建议的 答复

宋文明代表：

您提出的关于逐步加大消防事业方面投入的建议已收悉，经与横峰县规划局、横峰经开区管委会协调，现答复如下：

一、建队招人方面

根据我县应急救援事业规划以及现阶段县财政情况，我县瞄准“大应急”、“一专多能”的定位，于2020年9月新招15名队员充实我县应急救援力量；同时结合我县实际，司铺乡、港边乡、葛源镇已建立乡镇专业消防队，以满足其本区域应急救援需要。

下一步，我局将持续加大应急救援队伍建设力度，积极争取县财政支持，逐步完善我县应急救援体系建设。

二、老旧小区电瓶车集中停放点规划方面

(一)根据《江西省城市规划管理技术导则》和《赣建规(2018)67号文件》规定，新开发住宅小区机动车、非机动车的停车位、充电桩已纳入建设规划。下一步将把机动车、非机动车停车位、充电桩基础设施列入住宅小区建设项目规划条件。做到同步规划、同步审批、同步竣工验收原则，保障新开发住宅小区机动车、非机动车停车位、充电桩落实到位。

(二)我县已启动老旧小区维修提升改造项目。项目中的13个老旧小区进行立面、道路、绿化建设提升改造(横纺家属楼、老政府大院、国税局家属楼、火车站家属楼、烽火开发区、塔底村居民片区、交通局院内家属楼、粮食局家属楼、博物馆居民片区、农业局老居民片区、印刷厂家属楼、解放东路居民片区、自来水厂居民片区)。项目的负责单位为县住建局，县规划局会已与项目单位对接，并明确在有条件的老旧小区改建电瓶车集中停放点，配备充电设备等基础设施。

三、园区消防栓方面

园区消防栓问题，经分析其主要问题在于园区供水管道老化严重，导致供水压力不足，极易出现管道破损情况。经开区采取的措施如下：

一是申报专项债资金。经开区联合县供水公司多次就园区供水问题进行研究部署，并拿出了一个中长远规划方案，统筹考虑了园区生产负荷与公共服务保障水平，充分结合园区规划布局、产业发展、安全生产、公用设施、物流运输、维修服务等需求。

目前已完成了项目的可研、初步设计、图纸设计阶段，目前已进入财审阶段，预计本月底可开工建设。

二是加强了日常巡查养护。园区联合相关部门定期评估基础设施承载能力，不断完善园区水、电、气、污水处理、公用管廊、油气管线、道路交通、应急救援设施、消防设施、疏散场地等公用工程配套和安全保障设施。建立每周一访工作制度，要求各挂点领导每周至少走访一次所挂点企业，排查企业消防栓是否存在问题。

三是提升了应急处置能力。县供水公司高度重视园区供水问题，针对园区供水压力不足的情况，于9月17日将二次增压泵更换变压器，提高了园区供水增压容量；针对园区供水管道突发破损情况，提高应急处置能力，确保及时修复，不影响企业生产经营。

下步，经开区将加大对园区企业消防栓排查力度，确保园区企业消防栓正常使用，符合消防安全要求。

以上答复，不妥之处，请批评指正！

附件：建议办理情况征询意见表。



抄送：县人大选任联工委、县政府办

联系单位：横峰县应急管理局

联系电话：0793-5793392

